

- वाचा:-१.शासन निर्णय क्र.झेडपीए-२०१२/प.क्र.६८०/वित्त-१/ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई, दि.१९ मार्च २०१२
 २.शासन निर्णय क्र.योजना-२०१३/प्र.क्र.७४/उर्जा-७/दि.५ जुलै २०१३.
 ३.मा.जिल्हाधिकारी लातूर तथा सदस्य सचिव जिल्हानियोजन समिती लातूर यांचे सुधारीत निधी वितरण आदेश क्र.१७-१८/जिवायो/ कृषिअ/ निवि/का-७/ ६२५ / दि.०५/०३/२०१८
 ४.कृषि समिती सभा दि. /०७/२०१८ मध्ये ठराव क्र.()
 ५.या कार्यालयाची प्रशासकिय मान्यता जा.क्र.जिपला/कृषि/कार्या-४/सिआर-२८/कावी-९२/दि.२१/०२/२०१८
 ६.या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.जिपला/कृषि/कार्या-४/सीआर-२८/कावी-२२७/दि.२७/०७/२०१८.
 ७.Government of India Ministry of New & Renewable Energy, Block No.१४, CGO Complex Lodhi Road, New Delhi Date:- १५ June २०१८
 ८.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर यांची सुधारीत तांत्रिक मंजूरी पत्र जा.क्र.वि.का.लातूर/सौर/२०१८-१९/९३५/ दि.३१/०७/२०१८
 ९.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर यांची सुधारीत तांत्रिक मंजूरी पत्र जा.क्र.वि.का.लातूर/सौर/२०१८-१९/९७४/ दि.०७/०८/२०१८
 १०.मा.अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.लातूर यांची मजुर टिपणी दि.१६/०८/२०१८

जा.क्र./जिपला/कृषि/कार्या-४/सीआर-२८/कावी- २५०/१८
 कृषि विभाग जिल्हा परिषद लातूर
 दिनांक १२/०८/२०१८

सुधारीत प्रशासकिय मान्यता आदेश

उपरोक्त संदर्भ पत्र क्र.१ अन्वये शासनाने प्रदान केलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १२५ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ चे परिशीष्ट (२) नुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर सन-२०१७-१८ मध्ये कृषि विकास अधिकारी, जि.प.लातूर यांना मंजूर झालेल्या नियतव्यय मधुन अपारंपारिक उर्जा विकास या योजनेखाली रु.३८.० लक्ष यामधुन खालिल मौजे धामनगाव ता.शिरूर अनंतपाळ येथे पारेषण संलग्न छातावर सौर सयंत्र विद्युत संच आस्थापित करण्यासाठी येणा-या खर्चास यापूर्वी दिनांक-२१/०२/२०१८ रोजी दिलेली प्रशासकिय मान्यता रद्द करुन पुन्हा सुधारीत प्रशासकिय मान्यता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशील Solar Power On Grid Roof Top System	सुधारीत तांत्रिक मंजूरी क्र.दिनांक	सुधारीत तांत्रिक मंजूरी रक्कम रु.	कामाची रक्कम रु. (युनिट रेट + कनेक्टीव्हिटी चार्जस)	महाउर्जा सेवा शुल्क १%	सुधारीत प्रशासकिय मंजूरी रक्कम रु.
१	मौजे धामनगाव ता.शिरूर अनंतपाळ येथे पारेषण संलग्न छातावर सौर सयंत्र बसविणे.	SPV On Grid Solar Roof Top १५ KW as per MNRE Specification	वि.का.लातूर/सौर/ २०१८-१९/९३५/ दि.३१/०७/२०१८	८,९०,४००	८,४०,०००	८,४००	८,४८,४००

(आठ लाख आठवेचाळीस हजार चारशे रुपये मात्र)

अटि व शर्ती

- संदर्भ पत्र क्र.१ अन्वये सदर योजना राबविण्यासाठी अंदाजपत्रक्रीय किंमतीच्या स्वतंत्रपणे ५ % सल्लागार शुल्क महाउर्जाकडे जमा करण्याची आवश्यकता नाही. असे महाउर्जा लातूर यांनी कळविले असल्यामुळे ५% मेडा कन्सल्टन्सी फीची रक्कम अंदाजपत्रकातून कमी करुन प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे.
- सदरची तांत्रिक मान्यता नवीन व नवीकरणीय उर्जा यांनी दिलेल्या मानांकनासह अधिन राहुन देण्यात येत आहे.

सदरील Specification परिशिष्ट अ मध्ये जोडण्यात आले आहेत.

३.लाभधारक संस्थेने सौर सयंत्र उभारणी करण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी.

४.सौर प्रकल्पासाठी हमी कालावधी हा ५ वर्षांचा राहिल व सोलर मोड्युल्सची वॉरंटी १० वर्षांची राहिल.

५.नवील व नवीकरणीय उर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या तांत्रिक निकषानुसार सोलर मोड्युल्स हे आर.एफ.आय.डी. (RFID) टॅगची सुविधा पुरविणा-या उत्पादकामार्फत आस्थापित करण्यात यावेत.
(IEC६१२१५)

६.सोलर मोड्युल्स वर ज्या कंपनीमार्फत पुरवठा / आस्थापना होणार आहे त्या कंपनीचे नाव व आस्थापनेचा दिनांक इ. गोष्टी कोरण्यात (Embossing) याव्यात.


७.योजनेच्या हमी कालावधीत साधनांची देखभाल दुरुस्ती पुरवठादार संस्थेने करावायाची आहे तसे न केल्यास साधनांची दुरुस्ती करण्याची मुभा लाभधारक संस्थेला राहिल. त्यासाठी लागणारा खर्च सुरक्षा अनामत/देय रक्कमेतून वसूल करण्यात येईल. हमी कालावधीनंतर साधनांची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी लाभधारक संस्थेची राहिल.

८.प्रकल्पाची तांत्रिक तपासणी अहवाल महाउर्जा, विभागीय कार्यालय, लातूर यांचेकडून प्राप्त झाल्यानंतर पुरवठादारास देयक अदा करण्यात यावे.

९.सदर योजनेसाठी पुरवठादारची निवड ही ई-निविदेद्वारे शासनाच्या प्रचलीत पध्दतीनुसार करण्यात यावी.

१०.सदर योजना Remote Monitoring System सह कार्यान्वीत करण्यात यावी.

११.ज्या ठिकाणी सौर सयंत्र आस्थापित करावयाचे आहे त्या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना लाभार्थी संस्थेने करणे आवश्यक आहे.


(बी.एस.रणदिवे)

कृषि विकास अधिकारी
जिल्हा परिषद लातूर

प्रतिलिपी.

१.मा.जिल्हाधिकारी, लातूर यांना माहिती व मान्यतेस्तव सविनय सादर.

२.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर आय.डी.बी.आय. बँकेच्यावर औसा रोड, लातूर यांना माहितीस्तव सादर.

३.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर यांना माहितीस्तव.

४.लेखा विभाग कृषि खाते जि.प. लातूर यांना माहितीस्तव.


(बी.एस.रणदिवे)

कृषि विकास अधिकारी
जिल्हा परिषद लातूर

- वाचा:-१.शासन निर्णय क्र.झेडपीए-२०१२/प.क्र.६८०/वित्त-९/ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई, दि.१९ मार्च २०१२
 २.शासन निर्णय क्र.योजना-२०१३/प्र.क्र.७४/उर्जा-७/दि.५ जुलै २०१३.
 ३.कृषि समिती सभा दि. / /२०१८ मध्ये ठराव क्र.()
 ४.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर यांचे पत्र वि.का.लातूर/जि.प.लातूर/सौर/तांत्रिक मंजूरी/ २०१७/१८/०२८/
 दि.३०/१२/२०१७
 ५.यापुर्वीची प्रशासकिय मान्यता जा.क्र.जिपला/कार्या-४/सीआर-३३/कावी-९३ /दि.२१/०२/२०१८
 ६.यापुर्वीची सुधारीत प्रशासकिय मान्यता जा.क्र.जिपला/कार्या-४/सीआर-३३/कावी- /दि.१६/०३/२०१८
 ७.Government of India Ministry of New & Renewable Energy, Block No.१४, CGO
 Complex Lodhi Road, New Delhi Date:- १५ June २०१८
 ८.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर यांची सुधारीत तांत्रिक मंजूरी पत्र जा.क्र.वि.का.लातूर/सौर/२०१८-१९/
 ११९/दि.२६/०७/२०१८
 ९.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर यांची सुधारीत तांत्रिक मंजूरी पत्र जा.क्र.वि.का.लातूर/सौर/२०१८-१९/१७४/
 दि.०७/०८/२०१८

जा.क्र./जिपला/कृषि/कार्या-४/सीआर-३३/कावी-23/18
 कृषि विभाग जिल्हा परिषद लातूर
 दिनांक-२६/०७/२०१८

सुधारीत प्रशासकिय मान्यता आदेश

उपरोक्त संदर्भ पत्र क्र.१ अन्वये शासनाने प्रदान केलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १२५ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ चे परिशीष्ट (२) नुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर सन-२०१७-१८ मध्ये कृषि विकास अधिकारी, जि.प.लातूर यांना मंजूर झालेल्या अपारंपारिक उर्जा विकास या योजनेखाली रु.३८.० लक्ष यामधुन पुढील प्राथमिक आरोग्य केंद्र मध्ये सौर विद्युत संच आस्थापित करण्यासाठी सदर बाबी वरील खर्चास खालिल प्रमाणे प्रशासकिय मान्यता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र.	प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नाव	तालुका	तपशील Solar Power On Grid Roof Top System	सुधारीत तांत्रिक मान्यता क्र. दिनांक	सुधारीत तांत्रिक मंजूरी रक्कम (युनिट रेट + कनेक्टीव्हिटी चार्जस)	कामाची रक्कम (युनिट रेट + कनेक्टीव्हिटी चार्जस)	महाउर्जा सेवा शुल्क १%	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता रक्कम
१	वलांडी	देवणी	SPV On Grid Solar Roof Top १० kw as per MNRE Specification	वि.का.लातूर/सौर/२०१८-१९/११९/दि.२६/०७/२०१८	६,१५,०००/-	६,१५,०००/-	६,१५०/-	६,२१,१५०
२	बोरोळ	देवणी	SPV On Grid Solar Roof Top १० kw as per MNRE Specification	वि.का.लातूर/सौर/२०१८-१९/११९/दि.२६/०७/२०१८	६,१५,०००/-	६,१५,०००/-	६,१५०/-	६,२१,१५०
३	हाडोळती	अहमदपुर	SPV On Grid Solar Roof Top ८ kw as per MNRE Specification	वि.का.लातूर/सौर/२०१८-१९/११९/दि.२६/०७/२०१८	४,९५,०००/-	४,९५,०००/-	४,९५०/-	४,९९,९५०
							एकूण-	१७,४२,२५०

(अक्षरी-सतरा लाख बेचाळीस हजार दोनशे पन्नास रुपये फक्त)


(३)


संदर्भ क्र.६ अन्वये यापुर्वी दिलेली सुधारीत प्रशासकिय मान्यता रदद करण्यात येत आहे.

सदर योजनेतून असलेल्या तरतूदीचा खर्च त्याच योजनेच्या सदरील कामावर आणि आर्थिक तरतूदीच्या मर्यादेत २८१००४९१ (३१ सहाय्यक अनुदान) या लेखा शिर्षाखाली सन-२०१८-१९ मध्ये करण्यात यावा.

अटी व शर्ती

- संदर्भ पत्र क्र.९ अन्वये सदर योजना राबविण्यासाठी अंदाजपत्रक्रीय किंमतीच्या स्वतंत्रपणे ५ % सल्लागार शुल्क महाउर्जाकडे जमा करण्याची आवश्यकता नाही. असे महाउर्जा लातूर यांनी कळविले असल्यामुळे ५% मेडा कन्सल्टन्सी फीची रक्कम अंदाजपत्रकातून कमी करून प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे.
- सदरच्या संयंत्रांची आस्थापना ही उत्कृष्टरित्या आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या तांत्रिक निकषाप्रमाणे व्हावी.
- सदर सौर संयंत्राचा हमी कालावधी हा ५ वर्षांचा असावा व सोलर मोड्युल्सची वारंटी १० वर्षांची असावी.
- नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या तांत्रिक निकषानुसार सोलर मोड्युल्स हे आय.ई.सी. (IEC) च्या निकषानुसार व आर.फ.आय.डी. (RFID) टॅगची सुविधा पुरविणा-या उत्पादकामार्फत आस्थापित करण्यात यावेत.
- सोलर मोड्युल्स वर ज्या कंपनीमार्फत पुरवठा/आस्थापना होणार आहे त्या कंपनीचे नाव व आस्थापनेचा दिनांक इ.गोष्टी कोरण्यात (Embossing) याव्यात.
- सदरचे संयंत्र सुरळीत न चालल्यास पुरवठा/आस्थापना करणा-या पुरवठादाराने होणारी नुकासान भरपाई जि.प. लातूर यांना देणे बंधनकारक आहे.
- सदरच्या संयंत्र आस्थापित करण्याच्या कामासाठी प्रचलित पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
- सदरचे संयंत्र आस्थापित झाल्याविषयी महाउर्जा, लातूर कार्यालयास कळविण्यात यावे. त्यानंतर महाउर्जा मार्फत आवश्यकतेनुसार सदरच्या संयंत्राची तांत्रिक तपासणी करण्यात येईल.
- याकरिता महाउर्जा विभागीय कार्यालय, लातूर येथुन अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात येईल व संबंधिताचा तांत्रिक तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुरवठादारास देयक अदा करण्यात यावे.
- संयंत्राची बॅटरी बँक, इनव्हर्टर यांसाठी हवा खेळती असलेली १५X१० चौ.फुट जागा असलेली सुरक्षित जागा संबंधितानी उपलब्ध करुण देण्यात यावी.
- संयंत्रे लावत असतानाच महावितरण बरोबर करार करुण संयंत्रे पारेषण संलग्न करुन घ्यावीत.
- फक्त बारोळ व वलांडी ता.देवणी व हाडोळती ता. अहमदपुर येथील प्रा.आरोग्य केंद्र इमारतीसाठी विद्युत संच आस्थापित करण्याच्या योजनेपुरती लागू राहिल.
- योजनेच्या हमी कालावधीत साधनांची देखभाल दुरुस्ती पुरवठादार संस्थेने करावयाची आहे तसे न केल्यास साधनांची दुरुस्ती करण्याची मुभा लाभधारक संस्थेला राहिल. त्यासाठी लागणारा खर्च सुरक्षा अनामत/देय रक्कमेतून/बँक गॅरंटी रक्कमेतून वसुल करण्यात येईल. हमी कालावधीनंतर साधनांची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी लाभधारक संस्थेची राहिल.


A.O.
0/CS


अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद लातूर


प्रतिलिपी.


१.मा.जिल्हाधिकारी, लातूर यांना माहिती व मान्यतेस्तव सविनय सादर.

२.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर आय.डी.बी.आय. बँकेच्यावर औसा रोड, लातूर यांना माहितीस्तव सादर.

३.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर यांना माहितीस्तव.

४.लेखा विभाग कृषि खाते जि.प. लातूर यांना माहितीस्तव.


A.O.
0/CS


अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद लातूर

- वाचा:-१.शासन निर्णय क्र.झेडपीए-२०१२/प.क्र.६८०/वित्त-९/ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई, दि.१९ मार्च २०१२
 २.शासन निर्णय क्र.योजना-२०१३/प्र.क्र.७४/उर्जा-७/दि.५ जुलै २०१३.
 ३.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प.लातूर यांचे पत्र जिपला/आरोग्य/नियोजन/ना.यो./कार्या-६/कावी-/दि.२३/१०/२०१७
 ४.या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.जिपला/कृषि/कार्या-४/सीआर-५१/कावी-२७२/दि.०५/११/२०१८.
 ५.या कार्यालयाची प्रशासकिय मान्यता जा.क्र.जिपला/कृषि/कार्या-४/सिआर-२८/कावी-१४/दि.२१/०२/२०१८
 ६.कृषि समिती सभा दि. १०/७/२०१८ मध्ये ठराव क्र.()
 ७.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर यांची तांत्रिक मंजूरी पत्र जा.क्र.वि.का.लातूर/जिपला/सौर तांत्रिक मंजूरी/२०१७-१८/३०/दि.३०/१२/२०१७
 ८.मा.जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती लातूर यांचे पत्र जा.क्र.२०१७-१८/जिवायो/ कृषिअ/निवि /कार्या-७/६२५/दि.०५/०३/२०१८
 ९. Government of India Ministry of New & Renewable Energy, Block No.१४, CGO Complex Lodhi Road, New Delhi Date:- १५ June २०१८
 १०.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर यांची सुधारीत तांत्रिक मंजूरी पत्र जा.क्र.वि.का.लातूर/जिपला/सौर तांत्रिक मंजूरी/२०१८-१९/१५१/दि.०३/०८/२०१८
 ११.विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर यांचे पत्र जा.क्र.वि.का.लातूर/सौर/२०१८-१९/१७४/ दि.०७/०८/२०१८
 १२.मा.अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.लातूर यांची मजुर टिपणी दि.१६/०८/२०१८

जा.क्र./जिपला/कृषि/कार्या-४/सीआर-२८/कावी-२५१/१८
 कृषि विभाग जिल्हा परिषद लातूर
 दिनांक-२३/०८/२०१८

सुधारीत प्रशासकिय मान्यता आदेश

उपरोक्त संदर्भ पत्र क्र.१ अन्वये शासनाने प्रदान केलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १२५ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ चे परिशीष्ट (२) नुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर सन-२०१८-१९ मध्ये मंजूर झालेल्या नियंतव्यय मधुन अपारंपारिक उर्जा विकास या योजनेखाली रु.३८.० लक्ष यामधुन खालिल लातूर जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ईमारतीवर सौर उष्णजल सयंत्र (Solar Water Heater) संच आस्थापित करण्यासाठी येणा-या खर्चास यापूर्वी दिनांक-२१/०२/२०१८ रोजी दिलेली प्रशासकिय मान्यता रद्द करुन पुढील प्रमाणे सुधारीत प्रशासकिय मान्यता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशील Solar Power On Grid Roof Top System	सुधारीत तांत्रिक मंजूरी क्र.दिनांक	सुधारीत तांत्रिक मंजूरी रक्कम रु.	कामाची रक्कम रु. (युनिट रेट + कनेक्टीव्हिटी चार्जस)	महाउर्जा सेवा शुल्क १%	सुधारीत प्रशासकिय मंजुर रक्कम रु.
१	प्राथमिक आरोग्य केंद्र बेलकुंड ता.औसा येथे Solar Water Heter System पुरवठा करणे	Supply and Instalation Testing & Commissioning of Flat Plate Collector Solar Water Heating System ५०० LPD Capacity as per Specification No.ESd-SWHS-FPC, CSR-२०१७-१८	वि.का.लातूर/जि.प. लातूर/सौर तांत्रिक मंजूरी /२०१८-१९/ १५१ / दि.०३/०८/२०१८	११३५४	८६१८३	८६२	८७०४५

२	प्राथमिक आरोग्य केंद्र लामजना ता.औसा येथे Solar Water Heter System पुरवठा करणे	Supply and Instalation. Testing & Commissioning of Flat Plate Collector Solar Water Heating System ५०० LPD Capacity as per Specification No.ESd-SWHS-FPC, CSR-२०१७-१८	वि.का.लातूर/जि.प. लातूर/सौर तांत्रिक मंजूरी /२०१८-१९/ ९५१ / दि.०३/०८/२०१८	११३५४	८६१८३	८६२	८७०४५	
३	प्राथमिक आरोग्य केंद्र उजणी ता.औसा येथे Solar Water Heter System पुरवठा करणे	Supply and Instalation Testing & Commissioning of Flat Plate Collector Solar Water Heating System ५०० LPD Capacity as per Specification No.ESd-SWHS-FPC, CSR-२०१७-१८	वि.का.लातूर/जि.प. लातूर/सौर तांत्रिक मंजूरी /२०१८-१९/ ९५१ / दि.०३/०८/२०१८	११३५४	८६१८३	८६२	८७०४५	
४	प्राथमिक आरोग्य केंद्र चापोली ता.चाकूर येथे Solar Water Heter System पुरवठा करणे	Supply and Instalation Testing & Commissioning of Flat Plate Collector Solar Water Heating System ५०० LPD Capacity as per Specification No.ESd-SWHS-FPC, CSR-२०१७-१८	वि.का.लातूर/जि.प. लातूर/सौर तांत्रिक मंजूरी /२०१८-१९/ ९५१ / दि.०३/०८/२०१८	११३५४	८६१८३	८६२	८७०४५	
५	प्राथमिक आरोग्य केंद्र तांदुळजा ता.लातूर येथे Solar Water Heter System पुरवठा करणे	Supply and Instalation Testing & Commissioning of Flat Plate Collector Solar Water Heating System ५०० LPD Capacity as per Specification No.ESd-SWHS-FPC, CSR-२०१७-१८	वि.का.लातूर/जि.प. लातूर/सौर तांत्रिक मंजूरी /२०१८-१९/ ९५१ / दि.०३/०८/२०१८	११३५४	८६१८३	८६२	८७०४५	
				एकूण-	४५६७७०	४३०९१५	४३१०	४३५२२५

(चार लाख पस्तीस हजार दोनशे पंचेवीस रुपये मात्र)

अटी व शर्ती

- संदर्भिय पत्र क्र.११ अन्वये सदर योजना राबविण्यासाठी अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या स्वतंत्रपणे ५% सल्लागार शुल्क महाउर्जाकडे जमा करण्याची आवश्यकता नाही. असे महाउर्जा लातूर यांनी कळविले असल्यामुळे ५% मेडा कन्सल्टन्सी फीची रक्कम अंदाजपत्रकातून कमी करून प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे.
- सदरच्या सयंत्राची आस्थापना ही उत्कृष्टरित्या आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या तांत्रिक निकषाप्रमाणे व्हावी.
- सौर उष्णजल सयंत्राचे सौर संकलक (Solar Collector) हे BIS मानांकन प्राप्त असणे म्हणजे ISI मार्कसचे असणे आवश्यक आहे.
- सौर उष्णजल सयंत्रासाठी सुरक्षित व सावली विरहीत जागा असणे आवश्यक असून सारै संकलकाची मांडणी

- दक्षिणोत्तर असावी.
५. सोलर पॅनेलस वर ज्या कंपनी मार्फत आस्थापना होणार आहे त्या कंपनीचे नाव व आस्थापना दिनांक इ. कोरण्यात (Embossing) याव्यात.
 ६. सदर सयंत्रासाठी थंड पाण्याची टाकी HDPE, ६ फुट उंच लोखंडी स्टॅन्ड, थंड व उष्णतारोधक अवरणासह गरम पाण्याची टाकी (Heter Exchanger) आणि गरम पाण्याची पाईपलाईन असणे आवश्यक आहे.
 ७. सदरील सौर उष्णजल सयंत्राकरिता कंत्राटदारासोबत देखभाल व दुरुस्ती करार हा ५ वर्षांचा राहिल.
 ८. सदरचे सयंत्र सुरळीत न चालल्यास पुरवठा/आस्थापना करणा-या पुरवठादाराने होणारी नुकसान भरपाई कृषि विभाग जि.प. लातूर यांना देणे बंधनकारक आहे.
 ९. सदरचे सयंत्र आस्थापित झाल्याविषयी महाउर्जा, लातूर कार्यालयास कळविण्यात यावे. त्यानंतर महाउर्जा मार्फत आवश्यकतेनुसार सदरच्या सयंत्रांची तांत्रिक तपासणी करण्यात येईल. तांत्रिक तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुरवठादारास देयक अदा करण्यात येईल.
 १०. सदरचे सयंत्र आस्थापित करण्याच्या कामासाठी ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
 ११. सदरची तांत्रिक मान्यता वर नमुद प्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उप केंद्र यांच्यावर लावण्यात येणा-या सौर उष्णजल सयंत्राच्या प्रकल्पापुर्ती लागू राहिल.
 १२. सौर उष्णजल सयंत्र आस्थापित करण्यापूर्वी कंत्राटदाराने प्रकल्प स्थळी भेट देवून जागेची व पाण्याची तपासणी करावी व त्यानुसार सयंत्राची उभारणी करावी.

— SD —
(बी.एस.रणदिवे)
कृषि विकास अधिकारी
जिल्हा परिषद लातूर

प्रतिलिपी.

१. मा.जिल्हाधिकारी, लातूर यांना माहिती व मान्यतेस्तव सविनय सादर.
२. विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर आय.डी.बी.आय. बँकेच्यावर औसा रोड, लातूर यांना माहितीस्तव सादर.
३. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर यांना माहितीस्तव.
४. लेखा विभाग कृषि खाते जि.प. लातूर यांना माहितीस्तव.

— SD —
(बी.एस.रणदिवे)
कृषि विकास अधिकारी
जिल्हा परिषद लातूर

- वाचा:-१.शासन निर्णय क्र.झेडपीए-२०१२/प.क्र.६८०/वित्त-९/ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई, दि.१९ मार्च २०१२
 २.शासन निर्णय क्र.योजना-२०१३/प्र.क्र.७४/उर्जा-७/दि.५ जुलै २०१३.
 ३.मा.जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती लातूर यांचे सुधारीत निधी वितरण आदेश पत्र जा.क्र.२०१७-१८/जिवायो/कृषिअ/निवि//कार्या-७/६२५/दि.५/०३/२०१८
 ४.या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.जिपला/कृषि/कार्या-४/सीआर-५१/कावी-२३९/दि.०२/०८/२०१८.
 ५.Government of India Ministry of New & Renewable Energy, Block No.१४, CGO Complex Lodhi Road, New Delhi Date:- १५ June २०१८
 ६.विभागीय महाव्यवस्थापक. महाउर्जा लातूर यांची तांत्रिक मंजूरी पत्र जा.क्र.वि.का.लातूर/सौर/२०१८-१९/१०२३/दि.२७/०८/२०१८

जा.क्र./जिपला/कृषि/कार्या-४/सीआर-~~५१~~^{३३}/कावी-~~२३९~~^{२३५}/१८
 कृषि विभाग जिल्हा परिषद लातूर
 दिनांक-०३/१०/२०१८

प्रशासकिय मान्यता आदेश

उपरोक्त संदर्भ पत्र क्र.१ अन्वये शासनाने प्रदान केलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १२५ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ चे परिशीष्ट (२) नुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर सन-२०१७-१८ मध्ये अपारंपारिक उर्जा विकास या योजनेखाली रु.३८.० लक्ष मंजुर नियतव्यया मधुन खालिल लातूर जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ईमारतीवर पारेषण संलग्न सौर सयंत्र विद्युत संच आस्थापित करण्यासाठी येणा-या खर्चास प्रशासकिय मान्यता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	कामाचा ताशील	महाउर्जा तांत्रिक मंजूरी क्र.दिनांक	कामाची (युनिट रेट + कनेक्टीव्हिटी चार्जस) रक्कम रु.	१% महाउर्जा तांत्रिक शुल्क + १८ टक्के जी.एस.टी. रक्कम रु.	एकूण प्रशासकिय मंजूरी रक्कम रु.
१	प्रा.आ.केंद्र कासार बालकुंदा ता.निलंगा जिल्हा लातूर ईमारतीवर पारेषण संलग्न सौर सयंत्र बसविणे	Solar Power On Grid Roof Top System SPV On Grid Solar Roof Top १० KW as per MNRE Specification पारेषण संलग्न (रुफ टॉप) ऑनग्रीड सौर विद्युत संच आस्थापित करणे.	वि.का.लातूर/सौर/१०२३/दि.२७/०८/२०१८	६,१५,०००	७,२५७	६,२२,२५७
			एकूण-	६,१५,०००	७,२५७	६,२२,२५७

(सहा लाख बावीस हजार दोनशे सत्तावन्न रुपये मात्र)

अटी व शर्ती

- सदरची सयंत्राची आस्थापना ही उत्कृष्टरित्या आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या तांत्रिक निकषाप्रमाणे व्हावी
- सदर सौर सयंत्राची हमी कालावधी हा ५ वर्षांचा राहिल व सोलर मोड्युल्सची वॉरंटी १० वर्षांची राहिल.
- नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या तांत्रिक निकषानुसार सोलर मोड्युल्स हे आय.ई.सी. (IEC) च्या निकषानुसार व आर एफ.आय.डी. (RFID) टॅगची सुविधा पुरविणा-या उत्पादकामार्फत आस्थापित करण्यात यावेत
- सोलर मोड्युल्स वर ज्या कंपनीमार्फत पुरवठा/आस्थापना होणार आहे त्या कंपनीचे नाव उत्पादनाचे वर्ष, क्षमता इत्यादी याबाबतची माहिती असलेली स्टिकर असणे आवश्यक आहे

७
 ३.११.१८

५. सदरचे सयंत्र सुरळीत न चालल्यास पुरवठा/आस्थापना करणा-या पुरवठादारने होणारी नुकसान भरपाई जिल्हा परिषद लातूर यांना देणे बंधनकारक आहे.
६. सदरचे सयंत्र आस्थापित करण्याच्या कामासाठी ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
७. सदरचे सयंत्र आस्थापित झाल्याविषयी महाउर्जा, लातूर कार्यालयास कळविण्यात यावे त्यानंतर महाउर्जा मार्फत आवश्यकतेनुसार सदरच्या सयंत्रांची तांत्रिक तपासणी करण्यात येईल.
८. याकरिता महाउर्जा विभागीय कार्यालय, लातूर येथून अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात येईल व संबंधितांचा तांत्रिक तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुरवठादारास देयक अदा करण्यात यावे.
९. सयंत्र लावत असताना महावितरण बरोबर करार करुण सयंत्रे पारेषण संलग्न करुन घ्यावीत.
१०. सदर तांत्रिक मंजूरी ही फक्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्हा लातूर ईमारतीसाठी प्रत्येकी १० कि.वॅट पारेषण संलग्न (रुफ टॉप) सौर विद्युत संच आस्थापित करण्याच्या योजनेपुरती लागू राहिल.

कृषि विकास अधिकारी
जिल्हा परिषद लातूर

प्रतिलिपी.

१. मा.जिल्हाधिकारी, लातूर यांना माहिती व मान्यतेस्तव सविनय सादर.
२. विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा लातूर आय.डी.बी.आय. बँकेच्यावर औसा रोड, लातूर यांना माहितीस्तव .
३. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर यांना माहितीस्तव.
४. लेखा विभाग प्रस्तुत कार्यालय यांना माहितीस्तव.

कृषि विकास अधिकारी
जिल्हा परिषद लातूर